



Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan

2008-2015

for område ved Gramvej der inddrages i kloakopland



Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
2. Lovgrundlag	3
3. Plangrundlag.....	3
4. Spildevandsforhold	3
5. Arealer og grundejere der berøres af tillægget	4
6. Recipientforhold.....	4
7. Økonomi.....	4
8. Miljøvurdering.....	4
9. Ikrafttræden	5

Bilag

Bilag 1: Eksisterende kloakopland BJ4

Bilag 2: Kloakopland BJ4 og BJ6 efter udvidelse

1. Indledning

Dette tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet for at udvide kloakopland BJ4, ved Gramvej mellem Bjerre og Hornsyld samt inddrage et nyt område i spildevandsplanen som privat spildevandskloakeret opland. Det nye opland benævnes BJ6. Ændringerne sker i forbindelse med udvidelse af kommuneplanrammen og udarbejdelse af en ny lokalplan for området.

2. Lovgrundlag

Følgende er lovgrundlag for nærværende tillæg:

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26/06 2010 § 32 om spildevandsplaner
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Bekendtgørelse af lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer nr. 936 af 24. september 2009

3. Plangrundlag

Hedensted Kommunes spildevandsplan 2008-2015.

Hedensted Kommuneplan 2013-2025

4. Spildevandsforhold

4.1 Status

Kloakopland BJ4 på i alt 3,4 ha er privat spildevandskloakeret og ligger i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Der afledes fra knap 500 PE fra BJ4. Spildevandet ledes til Bråskov renseanlæg. Regnvandet ledes uforsinket til Harredal bæk. De områder der inddrages i kloakopland ligger delvist i kommuneplanramme 4.O.01 som er udlagt til offentligt formål og delvist uden for kommuneplanrammer i landzone, hvor de indgår i landbrugsdrift.

4.2 Plan

Kloakopland BJ4 udvides til 10,2 ha. Derudover inddrages yderligere 10 ha til kloakopland der planlægges privat spildevandskloakeret og benævnes BJ6. De to kloakoplande BJ4 og BJ6 vil følge den foreslåede udvidede kommuneplanramme 4.O.01. og udgør tilsammen 20,2 ha. Der regnes med en samlet PE på ca 1000 fra BJ4 og BJ6 tilsammen. Spildevand skal fortsat ledes til Bråskov renseanlæg, hvor det tilsluttes inden for anlæggets nuværende kapacitet. Bråskov renseanlæg planlægges nedlagt i 2014/2015 og spildevandet ledes herefter til Hedensted renseanlæg. Regnvand skal så vidt muligt nedsives, alternativt ledes til eksisterende udledning. Relevante tilladelser indhentes ved Hedensted Kommune, Natur & Miljø.

Bilag 1 viser afgrænsning af det eksisterende kloakopland BJ4.

Bilag 2 viser afgrænsning af kloakopland BJ4 og BJ6 efter vedtagelse af tillægget.

5. Arealer og grundejere der berøres af tillægget

Kloakopland BJ4 vil efter udvidelsen bestå af følgende matrikler:

9c Neder Bjerre By, Bjerre
9d Neder Bjerre By, Bjerre
9f Neder Bjerre By, Bjerre
9g Neder Bjerre By, Bjerre
9i Neder Bjerre By, Bjerre
Del af 10a Neder Bjerre By, Bjerre

Kloakopland BJ6 vil bestå af følgende matrikler:

14g Neder Bjerre By, Bjerre
Del af offentlig vej 7000a og 7000e Neder Bjerre By, Bjerre

6. Recipientforhold

6.1 Spildevand

Recipient for Bråskov renseanlæg er Søkærgrøften, udløbs nr. UBS1. Den forøgede udledning fra Bråskov renseanlæg kan holdes inden for den eksisterende tilladelse. Der skal ikke søges ny udledningstilladelse. Ved større regnhændelser sker overløb til Skjold Å.

6.2 Regnvand

Udledning af regnvand fra BJ4 kan fortsat ske til Harredal Bæk i eksisterende udledningspunkt. Såfremt der ønskes øget eller på anden måde ændret udledning skal der søges ny udledningstilladelse ved Hedensted Kommune, Natur & Miljø.

7. Økonomi

Der forventes ingen udgifter for Hedensted Spildevand A/S forbundet med vedtagelsen af dette tillæg.

8. Miljøvurdering

Der er foretaget screening af spildevandsplantillægget. Screeningen omhandler alene de forhold der ikke er medtaget i screening af kommuneplantillæg og lokalplan. I screeningen er det vurderet, hvorvidt tillægget har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra dette spildevandsplantillæg ikke er væsentlig. Der er således ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

9. Ikrafttræden

Dette forslag til tillæg til spildevandsplanen er vedtaget at sende i høring af Byrådet den 28. maj 2014 og offentliggøres efter reglerne herom i spildevandsbekendtgørelsens § 6.


Kirsten Terkilsen
Borgmester

Jesper Tyrring Møller
Kommunaldirektør

Forslaget til tillæg nr. 20 til spildevandsplanen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 6 offentliggøres i perioden fra den 2. juni 2014 til den 28. juli 2014.

Bilag 1

Eksisterende kloakopland B14



Bilag 2

Kloakopland BJ4 og BJ6 efter vedtagelse af tillægget

