

Rikke Bjerg

Fra: Rikke Bjerg
Sendt: 17. maj 2021 11:57
Til: Autosign Hedensted
Emne: Afgørelse om afledning af tag-, vej- og overfladevand fra delopland Drejergårdshaven af kloakopland HE4 via bassin og udløb UHE4 i Tilløb til Torup Bæk
Vedhæftede filer: LogivaXML.xml; SendtSikkertTil.txt

Journaliseret: X
JournaliseretInfo: 17-05-2021 13:17:06|DDKOM\Rikk0607
SendtTil: 32658210;
SikkerMail: Sendt Sikkert
SkalJournaliseres: 0

Til Hedensted Spildevand A/S, att.: Mette D. Hansen

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om ændring af delopland, HE4.1, på Drejergårdshaven, 8722 Hedensted, der er beliggende i kloakopland HE4 på ca. 112,6 ha, jævnfør Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020.

I Drejergårdshaven vil der ske byggemodning af et delopland på ca. 3,3 ha med 40 % befæstigelse svarende til ca. 1,32 ha.

Fra området vil tag-, vej, og overfladevand blive forsinket i udvidet bassin inden, det afledes som under eksisterende forhold i regnvandsledning tilhørende Hedensted Spildevand A/S i Hedensted Skovvej.

Under eksisterende forhold sker afledning fra det eksisterende bassin, som er ansøgt udvidet, i en ledning ($\phi 150$) fra et opland på ca. 2.105 m².

Hedensted Spildevand A/S ansøger om, at der afledes 1,1 l/s fra det udvidede bassin (benævnt RBHE28, jf. forsyningen) på i alt ca. 1.300 m³ med et permanent vådvolumen på minimum 242,5 m³ og et effektivt volumen på minimum ca. 1.036 m³.

De indsendte beregninger af den 14. april 2021 viser et påkrævet forsinkelsesvolumen på 800 m³ ved et afløbstal på 1 l/s og et reduceret opland på ca. 1,18 ha. Der er foretaget beregning med en årsmiddelnedbør på 805 mm og en overløbshyppighed på $n=1/5$ år. Ansøger oplyser, at overløb fra bassinet vil ske i forsyningens regnvandsledning.

Hedensted Kommunes vurdering

Fra kloakopland HE4 udledes tag-, vej- og overfladevand via bassin (RBHE2), i opland HE97, hvorfra udløb er direkte via UHE4 i Tilløb til Torup Bæk.

På udløbsstedet er Tilløb til Torup Bæk et åbent vandløb. Omtrent 80 meter, vejledende opmålt på digitale kort, nedstrøms udløb UHE4 rørlægges vandløbet inden, det igen bliver et åbent vandløb.

Tilløb til Torup Bæk er, jævnfør MiljøGIS for Vandområdeplaner 2015-2021, målsat til Høj økologisk tilstand og God kemisk tilstand. I henhold til MiljøGIS for basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 er tilstanden i Tilløb til Torup Bæk vurderet ved benthiske invertebrater: 'God økologisk tilstand' og vurderet ved fisk: 'Ringe økologisk tilstand'. For øvrige parametre er tilstanden ukendt, og vandløbets samlede økologiske tilstand er vurderet til Ringe økologisk tilstand og ukendt Kemisk tilstand.

Hedensted Kommune vurderer, at ændringen af befæstigelsen i et delopland på ca. 3,3 ha i et kloakopland på 112,6 ha med en samtidig udvidelse af forsinkelsesbassin, så der er et forsinkelsesvolumen på ca. 1036 m³, og så afledningen, der ansøges om, til eksisterende ledningssystem er 1,1 l/s, ikke er en væsentlig ændring, der kræver et tillæg til eksisterende tilladelse til udløb UHE4 i Tilløb til Torup Bæk. Hedensted Kommune vurderer, at den forsinkede afstrømning af tag-, vej- og overfladevand fra delopland HE4.1, som nedstrøms i ledningssystemet også gennemløber bassin RBHE2 i opland HE97, inden udløb i Tilløb i Torup Bæk, er af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen, og ikke kræver afgørelse om tilladelse til udledning efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelse

Hedensted Kommune træffer efter spildevandsbekendtgørelsens § 2, stk. 2 afgørelse om, at den ansøgte ændring af 3,3 ha af kloakopland HE4 på ca. 112,6 ha ikke er et forhold, som kræver en ny udledningstilladelse for eksisterende udløb UHE4 i Tilløb til Torup Bæk, når tag-, vej- og overfladevand fra et befæstiget areal på ca. 1,32 ha afledes via et bassin med permanent vådvolumen på minimum ca. 242,5 m³ og effektivt volumen på ca. 1032 m³, som ansøgt.

Kommunens afgørelse efter spildevandsbekendtgørelsens § 2 stk. 2 kan, jævnfør bekendtgørelsens § 2 stk. 3 ikke påklages.

Hedensted Kommune har den 6. april 2021 truffet afgørelsen "*Lovliggørende dispensation til oprensning og udvidelse af sø/bassin ved Over-holmvej og Hedensted Skovvej, matr.nr. 24b, Hedensted By, Hedensted, samt VVM-screeningsafgørelse*" efter reglerne i miljøvurderingsloven og naturbeskyttelsesloven. Vores afgørelse er ikke påklaget. Vilkår i denne afgørelse skal efterkommes.

Er der spørgsmål eller kommentarer til denne skrivelse er henvendelse velkommen til undertegnede. Hedensted Spildevand A/S må forvente, at afgørelsen gøres offentlig tilgængelig i den fællesnationale database PULS i Danmarks Miljøportal.

Henvendelse er velkommen.

Med venlig hilsen

Rikke Bjerg

Biolog

Natur, Vand og Vej
Stationsparken 1, 7160 Tørring
rikke.bjerg@hedensted.dk

www.hedensted.dk
D: +4579755673
T: 79755000



Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt