



Hedensted Kommune
Teknisk Forvaltning
Niels Espesvej 8

Damhaven 12
7100 Vejle
Telf. 75 83 53 33
Direkte nr.:
75 72 31 44 + lok.

8722 Hedensted

Dato 30 NOV. 1992

J.nr.
8-73-11-613-3-91

Dok.nr./Disk.
JRN/dbo
396.92

Sagsbeh.
Jes Rose Nielsen
Lokal 5318

Tilladelse til udledning af regnvand til Torup Bæk samt etablering af regnvandsbassin.

På vegne af Hedensted Kommune har A/S Samfundsteknik, den 15. juni 1992, søgt om tilladelse til udledning af regnvand og opspædet spildevand fra den sydligste del af Hedensted by til Torup Bæk via regnvandsbassin. Udledningen sker fra det i Hedensted kommunes spildevandsplan benævnte udløb UA5.

Amtets afgørelse efter naturfredningsloven.

Der gives tilladelse efter § 43 i lov om naturfredning til at etablere et regnvandsbassin på ca. 0,4 ha på ejendommen matr. nr. 9 kk, Hedensted By, Hedensted.

Amtets afgørelse efter miljøloven.

Amtet meddeler herved tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 til den ansøgte udledning.

Forts...

UDLEDNINGSSKEMA

Udledning af regnvand fra den sydligste del Hedensted by.

Kloakopland: A1, A2, A3, A4, A5, A6

Udløbsnr.: UA5

Afstrømningsområde: Vejle Fjord

Recipient: Torup Bæk

Recipientmålsætning: B2

Bassintype: Åben vådbassin

Min. opholdstid: 30 minutter


Maks. vandhastighed: 0,1 m/sek

Maks. udledning: 126 l/sek

Overbelastningshyppighed: $n \leq 10$

Rensning: Rist
+ skumbræt
+ bundfældning/
sandfang

Bemærkninger: Der må ikke være synlige
oliespor i afløbet.



For bassinet gælder, at det skal etableres som et forsinkelses- og bundfældningsbassin med dykket udløb. Bassinet skal i fornødent omfang oprensnes for slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i vandløbet. Regulerings- og/eller afspærringsanordning skal forefindes, så bassinerne kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld.

Forts...

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at recipientkvalitetsplanens målsætninger kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan amtet kræve tilladelsen revideret.

Klagevejledning.

Der kan klages over afgørelsen til Miljøministeren gennem amtet af den, til hvem afgørelsen er rettet, kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med naturfredningslovens § 45 og miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad og Hedensted Avis den 2. december 1992.

Klagefristen, der er 4 uger, udløber den 30. december 1992. En klage sendes hertil. Den sendes herfra videre til Skov- og Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen med amtets bemærkninger.

De vil senest når klagefristen er udløbet få besked, om der er modtaget klager over afgørelsen.

I øvrigt.

Tilladelsen efter naturfredningsloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Sagsfremstilling.

Hedensted Kommune har søgt om tilladelse til at udlede regnvand til Torup Bæk fra den sydligste del af Hedensted by. I den forbindelse ønsker kommunen at etablere et regnvandsbassin på ca. 0,4 ha i den allerøverste del af Torup Bæk, for at udjævne vandtilførslen til bækken og for at kunne reducere udledningen af bundfældelige stoffer.

Forts...

Den del af arealet, som ligger nord for Torup Bæk, er omfattet af lokalplan nr. 81 for Hedensted Kommune og ligger i byzone, mens arealet syd for bækken i følge Regionplan for Vejle Amt ligger i jordbrugsområde.

Amtets vurdering vedrørende naturfredning.

Vandløbet er omfattet af naturfredningslovens § 43, hvorfor det principielt er uheldigt at fjerne det åbne forløb af vandløbet.

Man kan dog dispensere fra naturfredningslovens § 43, idet:

- vandløbets åbne forløb starter på dette areal,
- vandløbet er rørlagt umiddelbart nedstrøms arealet,
- vandløbet fungerer i forvejen dårligt, fysisk såvel som biologisk,
- der tilledes store sandmængder via overfladevandstilledning.
Projektet vil mindske denne gene og skønnes derfor at give miljømæssige forbedringer længere nedstrøms i Torup Bæk.

Amtets bemærkninger vedrørende miljøbeskyttelse.

Afvandingsforslaget omfatter 126 ha beliggende i den sydlige del af Hedensted By. Området er udlagt til såvel bolig- som industriområde. De 118 ha er separatkloakeret, mens et industriområde på 8 ha er fælleskloakeret.

I forbindelse med det fælleskloakerede delopland er der et eksisterende overfaldsbygværk, benævnt UA6 i kommunens spildevandsplan, som aflaster til Torup Bæk på det sted, hvor regnvandsbassinet ønskes etableret. Man ønsker at fastholde placeringen af udløbet, hvorfor aflastningen fremover vil ske til regnvandsbassinet.

Aflastningen fra overfaldsbygværket er ved hjælp af SAMBA-model beregnet til følgende:

Forts...

Antal aflastninger:		21 hændelser/år
Aflastet volumen:	Totalt	2082 m ³ /år
	Spildevandsandel	34 m ³ /år
Aflastet stofmasse:	BI5	55 kg/år
	Total kvælstof	21 kg/år
	Total fosfor	7 kg/år

De aflastede stofmængder udgør ca. 4 % af de totale stofmængder fra deloplandet.

Dimensioneringsforudsætninger for regnvandsbassin:

- afløb fra bassin maks. 126 l/sek (svarende til 1 l/sek. pr. ha)
- overskridelse af bassinkapacitet maks. 10 gange om året

Regnvandsbassinet størrelse bliver således 2804 m³.

Bassinet anlægges som et vådbassin med dykket udløb og afspærringsanordning til brug i tilfælde af forureningsuheld.

Amtets bemærkninger.

Amtet finder det uheldigt, at der tilledes opspædet spildevand til regnvandsbassinet. Den valgte løsning kan dog accepteres, såfremt antallet af aflastninger fra overløbsbygværket nedbringes til under 10 om året og opspædningen bliver større end 1+5 forinden der sker overløb. Kommunen fremsender materiale til amtet, der dokumenterer dette.

Torup Bæk er i recipientkvalitetsplanen målsat som laksefiskevand (B2) på den øverste strækning af bækken. Længere nedstrøms skifter målsætningen til B1.

Forts...

Det er amtets vurdering, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af målsætningen for vandløbet, idet afløbet fra bassinet er neddroset således, at vandmængden svarer til en naturlig afstrømning på 1 l/sek. pr. ha.

Med venlig hilsen

Jes Rose Nielsen

Kopi til:

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
Studiestræde 3
1455 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vroldvej 196
8660 Skanderborg

VKA
VLA
LK/N

Ref. i UTM

2 til spv. reg. JRA

Statistikkoder: JRN, 613, 3030, 3500



Vejle Amts Folkeblad
Bugattivej 8

7100 Vejle

Att.: Heinrich Wendelboe

Damhaven 12
7100 Vejle
Telf. 75 83 53 33

Direkte nr.:
75 72 31 44 + lok.

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk.	Sagsbeh.
19 NOV. 1992	8-73-11-613-3-91	DBO 397.92	Doris Bork Lokal 5316

Nedenstående annonce bedes indrykket **den 2. december 1992** over 1 spalte under "officielle" eller "bekendtgørelser" i Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Hedensted Avis.

Hedensted Kommune

Vejle Amt har i medfør af naturfredningslovens § 43 og lov om miljøbeskyttelse meddelt tilladelse til, at der etableres et regnvandsbassin på matr. nr. 9 kk, Hedensted By, Hedensted i Torup Bæks øverste åbne forløb, samt at der via regnvandsbassinet udledes separat overfladevand og opspædet spildevand. Udledningen sker reduceret til Torup Bæk. Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår og krav til rensning.

Afgørelsen kan inden den 30. december 1992 påklages til Miljøministeren gennem Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven 12, 7100 Vejle af enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald.

Bekræftelse på annonceringsdato og annoncelayout bedes givet ovenstående sagsbehandler på **TELEFAX 75 83 55 71**.

Regning bedes sendt til amtets ovenstående adresse påført journalnummer og sagsbehandler.

Med venlig hilsen

Doris Bork

Kopi til:
VKA/JRN



Hedensted Kommune
Teknisk Forvaltning
Niels Espesvej 8

8722 Hedensted

Damhaven 12
7100 Vejle
Telf. 75 83 53 33

Direkte nr.:
75 72 31 44 + lok.

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk.	Sagsbeh.
30. december 1992	8-73-11-613-3-91	/DBO 446.92	Jes Rose Nielsen Lokal 5318

Udledning af regnvand til Torup Bæk samt etablering af regnvandsbassin.

Det kan herved oplyses, at der sammen med amtets tilladelse af 30. november 1992, til etablering af regnvandsbassin på matr. nr. 9 kk, Hedensted By, Hedensted, samt at der via regnvandsbassinet udledes separat overfladevand og opspædet spildevand til Torup Bæk, har været indrykket bekendtgørelse herom.

Annonceringen har fundet sted i Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Hedensted Avis den 2. december 1992.

Der er ikke i den anledning, indenfor klagefristen, der udløb den 30. december i år modtaget indsigelser eller anker over den givne tilladelse. Herefter er der ikke længere, efter naturfredningsloven og miljøbeskyttelsesloven, noget til hinder for påbegyndelse af anlægsarbejder.

Med venlig hilsen

Doris Bork

Kopi til:

VKA
LK/N